年度	2024
原浄水区分	浄水
採水場所	上水道／和名佐送水本管

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	17.0														
一般細菌	個／mL	0														
大腸菌		陰性														
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満														
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満														
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満														
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満														
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満														
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満														
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満														
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.03														
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満														
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満														
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満														
1，4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.004 未満														
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満														
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満														
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満														
ベンゼン	mg／L	0.001 未満														
塩素酸	mg／L	0.08														
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満														
クロロホルム	mg／L	0.001 未満														
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満														
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001														
臭素酸	mg／L	0.001 未満														
総トリハロメタン	mg／L	0.001														
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満														
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001 未満														
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満														
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満														
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005 未満														
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満														
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満														
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満														
ナトリウム及びその化合物	mg／L	9.4														
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満														
塩化物イオン	mg／L	12.3														
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	mg／L	28.3														
蒸発残留物	mg／L	79														
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満														
ジェオスミン	mg／L	0.000001 未満														
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001 未満														
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満														
フェノール類	mg／L	0.0005 未満														
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3 未満														
pH値		7.4														
味		異常なし														
臭気		異常なし														
色度	度	0.5 未満														
濁度	度	0.1 未満														
残留塩素（参考値）	mg／L	0.41														
導電率	μS／cm	116														