

企 業 長	局 長	補 佐	係 長	主 任	係

工事設計書

工 事 名	工業用水道水源地No2取水ポンプ更新工事								
工 事 場 所	島根県出雲市斐川町出西地内								
設 計 費 目	工業用水道	款	款04	項	項01	目	目01	節	節34
工 期	自 致								

工事概要	工業用水道水源地No2取水ポンプ
	出力:18.5kW 電圧440V 全揚程21m 吐出量3.13m ³
工事目的	No2取水井改修工事に併せて、取水ポンプを更新する。
設計金額	工事価格 ￥ _____

