水質検査結果書

検 第 A2502665 号

〒699-0505
出雲市斐川町上庄原１７４９－１

斐川宍道水道企業団企業長　出雲市長　飯塚俊之　様

依頼年月日	令和7年6月24日	採取時の温度	[気温]　—　[水温]　25.2℃
採水日時	令和7年6月24日　13時57分	天候	[当日]　[前日]
採水地点	金山配水池系　金山末端給水栓		
採水者	(公財)島根県環境保健公社	検査物種別	上水道
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg／L 以下
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和７年６月24日 ～ 令和７年６月26日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸
備考	

令和7年6月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 **島根県環境保健公社**
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印