

年度	2025															
原浄水区分	浄水															
採水場所	上水道/直江系末端②(大黒山麓地区)															
分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	15.0	18.7	23.2	27.0	28.4	25.3	21.7	15.7	12.1	7.0	7.3				
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003 未満				
水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00005 未満				
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満				
鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満				
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満				
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満				
亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004 未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46				
フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08 未満				
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10 未満				
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002 未満				
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005 未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004 未満				
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002 未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満				
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満				
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満				
塩素酸	mg/L	-	0.06 未満	-	-	0.08	-	-	0.06 未満	-	-	0.06 未満				
クロロ酢酸	mg/L	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満				
クロロホルム	mg/L	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満				
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満				
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.002				
臭素酸	mg/L	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.006	-	-	0.010	-	-	0.008	-	-	0.004				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001				
ブロモホルム	mg/L	-	0.001	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.001				
ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満				
亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005 未満				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 未満				
鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03 未満				
銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3				
マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005 未満				
塩化物イオン	mg/L	13.3	12.5	12.1	11.9	11.6	11.8	11.1	11.1	11.0	12.5	13.0				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5				
蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72				
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 未満				
ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000001 未満				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000001 未満				
非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002 未満				
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005 未満				
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満				
pH値		7.0	7.0	7.1	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2				
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				
残留塩素(参考値)	mg/L	-	0.28	-	-	0.14	-	-	0.27	-	-	0.32				
導電率	μS/cm	109	107	110	115	115	113	110	109	108	118	116				