

| 年度 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|-------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 原浄水区分 | 浄水 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採水場所 | 上水道／阿宮系末端 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分析項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
| 水温 | ℃ | 14.8 | 18.4 | 23.0 | 27.3 | 28.2 | 25.6 | 22.9 | 17.1 | 13.5 | 8.1 | 7.9 | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 大腸菌 | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0003 未満 | — | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00005 未満 | — | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.004 未満 | — | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.10 | — | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 未満 | — | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 未満 | — | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0002 未満 | — | | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005 未満 | — | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.004 未満 | — | | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.002 未満 | — | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | — | — | 0.08 | — | — | 0.13 | — | — | 0.06 | — | | | | |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | — | — | 0.002 未満 | — | — | 0.002 未満 | — | — | 0.002 未満 | — | | | | |
| クロロホルム | mg/L | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | — | — | 0.002 未満 | — | — | 0.002 未満 | — | — | 0.002 未満 | — | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | — | — | 0.002 未満 | — | — | 0.002 未満 | — | — | 0.002 未満 | — | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | — | 0.001 未満 | — | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 | — | — | 0.008 未満 | — | — | 0.008 未満 | — | — | 0.008 未満 | — | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.011 | — | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02 未満 | — | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 未満 | — | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.009 | — | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.5 | — | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005 未満 | — | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 16.5 | 16.2 | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.7 | — | | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 114 | — | — | 120 | — | — | 112 | — | — | 109 | — | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02 未満 | — | | | | |
| ジェオスミン | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000001 未満 | — | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000001 未満 | — | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.002 未満 | — | | | | |
| フェノール類 | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0005 未満 | — | | | | |
| 有機物等（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | | | | |
| pH値 | | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | | | | |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | |
| 色度 | 度 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | | | | |
| 残留塩素(参考値) | mg/L | 0.42 | — | — | 0.31 | — | — | 0.30 | — | — | 0.33 | — | | | | |
| 導電率 | μS/cm | 158 | 157 | 162 | 164 | 166 | 159 | 164 | 162 | 156 | 164 | 156 | | | | |