年度	2026
原浄水区分	浄水
採水場所	上水道／金山系末端

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	17.9														
一般細菌	個／mL	0														
大腸菌		陰性														
カドミウム及びその化合物	mg／L	―														
水銀及びその化合物	mg／L	―														
セレン及びその化合物	mg／L	―														
鉛及びその化合物	mg／L	―														
ヒ素及びその化合物	mg／L	―														
六価クロム化合物	mg／L	―														
亜硝酸態窒素	mg／L	―														
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―														
フッ素及びその化合物	mg／L	―														
ホウ素及びその化合物	mg／L	―														
四塩化炭素	mg／L	―														
1，4－ジオキサン	mg／L	―														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	―														
ジクロロメタン	mg／L	―														
テトラクロロエチレン	mg／L	―														
トリクロロエチレン	mg／L	―														
PFOS及びPFOA	mg／L	―														
ベンゼン	mg／L	―														
塩素酸	mg／L	0.06 未満														
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満														
クロロホルム	mg／L	0.005														
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満														
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.004														
臭素酸	mg／L	0.001 未満														
総トリハロメタン	mg／L	0.014														
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003														
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.005														
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満														
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満														
亜鉛及びその化合物	mg／L	―														
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―														
鉄及びその化合物	mg／L	―														
銅及びその化合物	mg／L	―														
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―														
マンガン及びその化合物	mg／L	―														
塩化物イオン	mg／L	9.9														
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	mg／L	―														
蒸発残留物	mg／L	―														
陰イオン界面活性剤	mg／L	―														
ジェオスミン	mg／L	―														
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―														
非イオン界面活性剤	mg／L	―														
フェノール類	mg／L	―														
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.5														
pH値		7.4														
味		異常なし														
臭気		異常なし														
色度	度	0.5 未満														
濁度	度	0.1 未満														
残留塩素（参考値）	mg／L	0.34														