年度	2026
原浄水区分	浄水
採水場所	上水道／阿宮系末端

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	15.7	18.5	22.5												
一般細菌	個／mL	0	0	0												
大腸菌		陰性	陰性	陰性												
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―												
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―												
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―												
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―												
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―												
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―												
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―												
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	―	―												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―												
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―												
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―												
四塩化炭素	mg／L	―	―	―												
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	―	―	―												
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―												
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―												
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―												
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005 未満	―	―												
ベンゼン	mg／L	―	―	―												
塩素酸	mg／L	0.06 未満	―	―												
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―												
クロロホルム	mg／L	0.001 未満	―	―												
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―												
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001 未満	―	―												
臭素酸	mg／L	0.001 未満	―	―												
総トリハロメタン	mg／L	0.001 未満	―	―												
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―												
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001 未満	―	―												
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満	―	―												
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	―	―												
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―												
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―												
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―												
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―												
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―												
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―												
塩化物イオン	mg／L	15.9	16.1	15.6												
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	mg／L	―	―	―												
蒸発残留物	mg／L	116	―	―												
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―												
ジェオスミン	mg／L	―	―	―												
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―												
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―												
フェノール類	mg／L	―	―	―												
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												
pH値		6.8	6.7	6.7												
味		異常なし	異常なし	異常なし												
臭気		異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
残留塩素（参考値）	mg／L	0.35	―	―												