年度	2026
原浄水区分	浄水
採水場所	上水道／出西系末端①（春日研修センター）

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	15.6	18.9	21.7	25.8	28.1	25.6	23.7								
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0								
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.0003 未満	―	―								
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.00005 未満	―	―								
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.001 未満	―	―								
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.001 未満	―	―								
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.001 未満	―	―								
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	0.001 未満	―	―								
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	0.004 未満	―	―								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	0.30	―	―								
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.08 未満	―	―								
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.10 未満	―	―								
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―								
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	0.005 未満	―	―								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	―	―	―	―	0.004 未満	―	―								
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	0.002 未満	―	―								
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	0.001 未満	―	―								
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	0.001 未満	―	―								
PFOS及びPFOA	mg／L	―	―	―	―	0.000005 未満	―	―								
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	0.001 未満	―	―								
塩素酸	mg／L	―	0.06 未満	―	―	0.09	―	―								
クロロ酢酸	mg／L	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―								
クロロホルム	mg／L	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―								
ジクロロ酢酸	mg／L	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―								
ジブロモクロロメタン	mg／L	―	0.002	―	―	0.003	―	―								
臭素酸	mg／L	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―								
総トリハロメタン	mg／L	―	0.002	―	―	0.005	―	―								
トリクロロ酢酸	mg／L	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―								
ブロモジクロロメタン	mg／L	―	0.001 未満	―	―	0.001	―	―								
ブロモホルム	mg／L	―	0.001 未満	―	―	0.001	―	―								
ホルムアルデヒド	mg／L	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―	―								
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.005 未満	―	―								
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.02 未満	―	―								
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.03 未満	―	―								
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.013	―	―								
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	11.7	―	―								
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	0.005 未満	―	―								
塩化物イオン	mg／L	13.0	12.2	11.8	11.8	11.8	11.7	11.4								
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	mg／L	―	―	―	―	28.8	―	―								
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	71	―	―								
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	0.02 未満	―	―								
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	0.000001 未満	―	―								
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	0.000001 未満	―	―								
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	0.002 未満	―	―								
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―								
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8								
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素（参考値）	mg／L	―	0.42	―	―	0.42	―	―								