年度	2026
原浄水区分	浄水
採水場所	上水道／荻田系末端②（田根地区）

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	18.1	22.9	25.2	30.3	31.1	25.3	23.2								
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0								
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
PFOS及びPFOA	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
塩素酸	mg／L	―	0.06 未満	―	―	0.11	―	―								
クロロ酢酸	mg／L	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―								
クロロホルム	mg／L	―	0.001	―	―	0.002	―	―								
ジクロロ酢酸	mg／L	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―								
ジブロモクロロメタン	mg／L	―	0.004	―	―	0.007	―	―								
臭素酸	mg／L	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―								
総トリハロメタン	mg／L	―	0.010	―	―	0.016	―	―								
トリクロロ酢酸	mg／L	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―								
ブロモジクロロメタン	mg／L	―	0.003	―	―	0.004	―	―								
ブロモホルム	mg／L	―	0.002	―	―	0.003	―	―								
ホルムアルデヒド	mg／L	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―	―								
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
塩化物イオン	mg／L	13.2	12.4	11.8	12.3	11.9	12.1	11.9								
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―								
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
pH値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.5	7.3								
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素（参考値）	mg／L	―	0.27	―	―	0.21	―	―								