年度	2026
原浄水区分	浄水
採水場所	上水道／和名佐系末端

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
水温	℃	18.3	24.0	25.4	31.1	32.2	24.7	22.4								
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0								
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.0003 未満								
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.00005 未満								
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.001 未満								
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.001 未満								
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.001 未満								
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.004 未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.05								
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.08 未満								
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.10 未満								
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.0002 未満								
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.005 未満								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.004 未満								
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.002 未満								
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.001 未満								
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.001 未満								
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005 未満	―	―	0.000005 未満	―	―	0.000005 未満								
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.001 未満								
塩素酸	mg／L	0.06 未満	―	―	0.10	―	―	0.13								
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満								
クロロホルム	mg／L	0.001	―	―	0.003	―	―	0.002								
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満								
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.004	―	―	0.007	―	―	0.006								
臭素酸	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満								
総トリハロメタン	mg／L	0.009	―	―	0.018	―	―	0.015								
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満								
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	―	―	0.005	―	―	0.004								
ブロモホルム	mg／L	0.002	―	―	0.003	―	―	0.003								
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満								
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.005 未満								
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.02 未満								
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.03 未満								
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.005 未満								
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	10.1								
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.005 未満								
塩化物イオン	mg／L	11.9	12.0	11.8	12.2	12.4	12.4	12.3								
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	29.6								
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	82								
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.02 未満								
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.000001 未満								
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.000001 未満								
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.002 未満								
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	0.0005 未満								
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
pH値		7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6								
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素（参考値）	mg／L	0..31	―	―	0.24	―	―	0.33								